

様式第4のニ(第4条、第5条関係)
屋外タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要										
タンク専用室の構造	壁	延焼のおそれのある外壁			床					
		その他の壁			出入口	[しきい高さ cm]				
	屋	根			その他					
建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造		階数		設置階		建築面積	m ²			
		建築物の構造概要								
タンクの構造、設備	形	状			常 圧 ・ 加 圧(kPa)					
	寸	法			容	量				
	材	質、板	厚							
	通	気	管	種	別	数	内 径 又 は 作 動 圧			
							mm kPa			
	安	全	装	置	種	別	数	作	動	圧
								kPa		
	液 量 表 示 装 置				引火防止装置		有 ・ 無			
注 入 口 の 位 置				注 入 口 付 近 の 接 地 電 極		有 ・ 無				
ポンプ設備の概要										
採 光 、 照 明 設 備				換気、排出の設備						
配		管								
消 火 設 備				警 報 設 備						
工事請負者住所氏名		電話								

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。