

局 所 排 気 装 置 摘 要 書

別表第7の区分													
対象作業工程名													
局所排気を行うべき物質の名称													
局所排気装置の配置図及び排気系統を示す線図													
フ ー ド	番 号												
	型 式	囲い式 外付け式 (側方、下方、 上方) レシーバー式		囲い式 外付け式 (側方、下方、 上方) レシーバー式		囲い式 外付け式 (側方、下方、 上方) レシーバー式		囲い式 外付け式 (側方、下方、 上方) レシーバー式		囲い式 外付け式 (側方、下方、上方) レシーバー式			
	制 御 風 速(m／s)												
	排 風 量(m³／min)												
	フードの形状、寸法、 発散源との位置関係 を示す図面												
局 の 所 排 気 計 装 置 値	装置全体の圧力 損失(hPa)及び計算 方法												
	ファン前後の速度圧 差(hPa)					ファン前後の静 圧差(hPa)							
設 置 フ ァ ン 等 の 仕 様	排 風 機	最大静圧(hPa)					フ ァ ン 型 式	タ ラ リ エ シ 遠 斜 ア (そ の 他 ()				ー ジ ミ ッ ア ホ ロ ッ 心 軸 シ ャ (有)	ボ ル ド ル コ 流 流 ル (有)
		ファン静圧(hPa)											
		排 風 量 (m³／min)											
		回 転 数 (rpm)											
		静 圧 効 率(%)											
		軸 動 力(kw)											
	ファンを駆動する電 動 機	型 式			定 格 出 力 (kw)		相	電 圧 (V)	定 格 周 波 数 (Hz)	回 転 数 (rpm)			
空 気 清 浄 装 置	除 じ ん 装 置	定格処理風量(m³／min)						圧力損失の大きさ(hPa)		(定格値) (設計値)			
		前置き除じん装置の 有無及び型式		有(型式) 無									
		主 方 式				粉じん取 出方法							
		形 状 及 び 寸 法											
	集 じ ん 容 量 (g／h)				粉じん落 とし機構		有(自動式・手動式) 無						
排ガス 処理 装置	ガ ス 中 に 液 を 分 散 さ せ る 方 式 ガ ス ・ 液 と も に 分 散 さ せ る 方 式 液 中 に ガ ス を 分 散 さ せ る 方 式 吸 着 方 式 そ の 他 ()				吸 収 液 又 は 吸 着 剤	水 消 火 剤 水 酸 化 ナ ト リ ウ ム 炭 酸 ア ム モ ニ ア 水 酸 性 硫 活 性 炭 そ の 他 ()		処 理 後 の 措 置	再 生 ・ 回 収 却 没 埋 廃 棄 物 処 理 業 者 へ の 委 託 処 理 そ の 他				

備考

1 「別表第7の区分」の欄には、当該局所排気装置に該当する別表第7の項の番号を記入すること。

2 別表第7の24の項の局所排気装置にあっては、「対象作業工程名」の欄に粉じん障害防止規則別表第2の号別区分を記入すること。

3 「フード」の欄には、各フードごとに番号を記入し、型式については該当するもの(外付け式のフードにあっては、吸引方向)に○を付するとともに、所要事項を記入すること。

4 「設置ファン等の仕様」の欄の排風機のうち、「最大静圧」以外は、ファンの動作点の数値を記入すること。「ファン型式」の欄は、該当するものに○を付すること。

5 別表第7の13の項の局所排気装置にあっては、「空気清浄装置」の欄は記入を要しないこと。また、同表の14の項又は24の項の局所排気装置にあっては、「空気清浄装置」の欄のうち除じん装置の欄のみ記入すること。

6 「空気清浄装置」の欄のうち「排ガス処理装置」、「吸収液又は吸着剤」及び「処理後の措置」の欄は、該当するものに○を付すること。

7 「空気清浄装置」の欄のうち排ガス処理装置については、その図面を添付すること。

8 この摘要書に記載しきれない事項は、別紙に記載して添付すること。